定额解答分享(6)

广东省建设工程标准定额站订阅号 2026年11月24日 07:40 广东 听全文



定额解答

使用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》：

11.设计要求屋面采用细石混凝土刚性防水，厚度超过60mm是否适用A.1.12楼地面工程章说明“细石混凝土找平层子目，平均厚度≤60mm按找平层子目执行，平均厚度>60mm按混凝土垫层子目执行”的规则？

答：不适用。

12.定额A1-10-165桩头防水桩径800内子目，实际桩径小于800，如300时是否可调整定额材料消耗量？

答：定额划分不同步距规格子目时，实际使用的主材参数符合该子目步距内的，执行该子目，并换算主材价格，除定额另有说明外，其他工料机含量不做调整。

(本解答来源于《关于发布广东省建设工程定额咨询问题解答的通知》(第44期，粤标定函〔2026〕13号，2026年6月12日)。如有不同观点，欢迎留言分享。)



阅读 539

留言

写留言

还没有留言，来写首评