定额解答分享(2)

广东省建设工程标准定额站订阅号 2026年11月17日 07:40 广东 1人



定额解答

使用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》：

3.定额A.1.15油漆涂料裱糊工程，金属面油漆中一遍油漆定额厚度是按多少mm考虑的，厚度不同时是否按实际用量调整？

答:定额已综合考虑厚度，不作调整。

使用《广东省通用安装工程综合定额（2018）》：

4.控制设备发生端子板外部（二次）接线如何执行定额？

答:配电柜、箱及接线箱等端子板上进行外部导线接线作业，用于设备电源、负载及控制信号连接的，可套用“端子板外部接线”相应项目。配电柜、箱、盘内的元器件与内部端子板的导线连接，属于设备内部配线范畴，不另行计算。

(本解答来源于《关于发布广东省建设工程定额咨询问题解答的通知(第42期)》(粤标定函〔2026〕4号，2026年1月20日；《关于发布广东省建设工程定额咨询问题解答的通知(第43期)》粤标定函〔2026〕11号，2026年5月25日)。如有不同观点，欢迎留言分享）



阅读 649

留言

写留言

还没有留言，来写首评